


Leitungsplan - Leitungsarten



Leistungsart	Zweck	Durchmesser
Saugleitung	Leitung vom Wasser zur Pumpe	110 mm
Zubringerleitung	Leitung vom Wasserbezugsort (z.Bsp. Hydrant, Pumpe*) zu einer Pumpe, in einen Tank oder in ein Ausgleichsbecken	75 mm * Gewässer
Transportleitung	Druckleitung vom Wasserbezugsort (z.Bsp. Hydrant, Pumpe) zu einem Teilstück	75 mm
Druckleitung/Gefechtsleitung	Druckleitung vom Teilstück zu einem Verbraucher (Strahlrohr, Hydroschild/Wasserwerfer)	40 oder 55 mm

Begriff/Symbol	Erläuterung
TLF	Tanklöschfahrzeug
MS	Motorspritze
●	Hydrant
⊥	Teilstück
—	Leitung